ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA

Certificação de Produtos
OCP 0130

ABILITY CERTIFICADORA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Número do Certificado: **ABY-OCP-2023/0034**

Solicitante:

TEKFIO CONDUTORES ELÉTRICOS EIRELI

Rua João de Godoy, 335 – Biritiba – CEP: 08.560-590 – Poa – SP
CNPJ: 24.372.953/0001-49

Fabricante:

TEKFIO CONDUTORES ELÉTRICOS EIRELI

Rua João de Godoy, 335 – Biritiba – CEP: 08.560-590 – Poa – SP
CNPJ: 24.372.953/0001-49

Certificamos que o(s) produto(s) da(s) marca(s): **Tekfio e Uniflex**

Família: **Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750 V). Designação 247 NM 02 C4 - BWF-B, para classe 4, ou 247 NM 02 C5 - BWF-B, para classe 5;**
Famílias relacionadas ao Anexo Específico G - Item 1 - C (Portaria n.º 131/2022)

Abrangendo a família relacionada conforme o(s) anexo(s).

Foi auditado pela Ability Certificadora e está em conformidade com os requisitos da norma: **NBR NM 247-3:2002 e Portaria 131 de 23/03/2022**

Data de Concessão: 13/02/2023
Data da Auditoria de Recertificação: 17/11/2022
Data de Validade do Certificado: 12/02/2025

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao Contrato **ABY-020-CA-2021-0815.**

MODELO DE CERTIFICAÇÃO 05: Ensaio do tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante, acompanhamento através de auditoria no fabricante e ensaio de amostras retiradas no comércio.
Componentes Críticos: PVC, Cobre e Pigmento
Lote de Fabricação: N/A
Relatório de Ensaio: 161222 emitidos em 02/02/2023
Identificação dos Relatórios de Ensaios do Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA – CRL 0154

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2023

GLEDSON PEREIRA LIMA:07227470717

Assinado de forma digital por GLEDSON PEREIRA LIMA:07227470717
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=23681765000130, ou=Certificado PF A3, cn=GLEDSON PEREIRA LIMA:07227470717
Dados: 2023.02.13 18:11:05 -03'00'

Glêdson Pereira Lima
Coordenador de Certificação

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ABILITY CERTIFICADORA LTDA
Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 03

FORM. ABY-FQ-080_revE

ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA

ANEXO 1

Número do Certificado: **ABY-OCP-2023/0034**
Emissão: **13/02/2023**
Abrangendo a Marca: **Tekfio**
Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Tekfio	Cabo flexível, 450/750V. Seção 1x1,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C4, BWF-B, Seção 1x1,50mm², classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, LJ, MR, VD, VM, VD/AM e PT	NA
Tekfio	Cabo flexível, 450/750V. Seção 1x2,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C4, BWF-B, Seção 1x2,50mm², classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, LJ, MR, VD, VM, VD/AM e PT	NA
Tekfio	Cabo flexível, 450/750V). Seção 1x4,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C4, BWF-B, Seção 1x4,00mm², classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, LJ, MR, VD, VM, VD/AM e PT	NA
Tekfio	Cabo flexível, 450/750V). Seção 1x6,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C4, BWF-B, Seção 1x6,00mm², classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, LJ, MR, VD, VM, VD/AM e PT	NA
Tekfio	Cabo flexível, 450/750V). Seção 1x10,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C4, BWF-B, Seção 1x10,00mm², classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, LJ, MR, VD, VM, VD/AM e PT	NA
Tekfio	Cabo flexível, 450/750V). Seção 1x16,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C4, BWF-B, Seção 1x16,00mm², classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, LJ, MR, VD, VM, VD/AM e PT	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ABILITY CERTIFICADORA LTDA
Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ

ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA – ABILITY CERTIFICADORA

ANEXO 2

Número do Certificado: **ABY-OCP-2023/0034**
Emissão: **13/02/2023**
Abrangendo a Marca: **Uniflex**
Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Uniflex	Cabo flexível, 450/750V. Seção 1x1,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C4, BWF-B, Seção 1x1,50mm², classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, LJ, MR, VD, VM, VD/AM e PT	NA
Uniflex	Cabo flexível, 450/750V. Seção 1x2,50mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C4, BWF-B, Seção 1x2,50mm², classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, LJ, MR, VD, VM, VD/AM e PT	NA
Uniflex	Cabo flexível, 450/750V). Seção 1x4,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C4, BWF-B, Seção 1x4,00mm², classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, LJ, MR, VD, VM, VD/AM e PT	NA
Uniflex	Cabo flexível, 450/750V). Seção 1x6,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C4, BWF-B, Seção 1x6,00mm², classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, LJ, MR, VD, VM, VD/AM e PT	NA
Uniflex	Cabo flexível, 450/750V). Seção 1x10,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C4, BWF-B, Seção 1x10,00mm², classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, LJ, MR, VD, VM, VD/AM e PT	NA
Uniflex	Cabo flexível, 450/750V). Seção 1x16,00mm²	Cabo flexível (condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02-C4, BWF-B, Seção 1x16,00mm², classe 4, Cores: AM, AZ, BR, CZ, LJ, MR, VD, VM, VD/AM e PT	NA

Esse certificado substitui e cancela o certificado de origem n° ABY-OCP-2021/0016

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ABILITY CERTIFICADORA LTDA
Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ